

STUDIO TECNICO ING. MARCO MARZONI

n°A350 Albo professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo

Via Giuseppe Speranza, 49 - 63900 FERMO - Tel./Fax 0734622241 - Mob. 3403316740

C.F. MRZMRC77C08D542X - P.I. 01874240441 - E-mail marzonima@libero.it

Comune di Fermo

Provincia di Fermo

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO**
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE PACINI PER
CENTRO DISABILITA' - 2° STRALCIO
(OPERE STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA
- DETERMINAZIONE DEL 09-05-2016 N.184)

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Mazzini n.4 - 63900 Fermo (FM)

ELABORATI

- Prospetto sud - stato attuale (scala 1:100)

- Prospetto nord - stato attuale (scala 1:100)

- Prospetto est - stato attuale (scala 1:100)

- Prospetto ovest - stato attuale (scala 1:100)

- Sezione A-A' - stato attuale (scala 1:100)

- Sezione B-B' - stato attuale (scala 1:100)

TAVOLA

5

DATA

05/06/2016

SCALA

1/100

Il Progettista:

Ing. Marco Marzoni

Il committente:

Comune di Fermo

COMUNE DI FERMO - DETERMINAZIONE n.184 del 09/05/2016

Edifici del complesso Monte Pacini non oggetto dell'intervento di riqualificazione

PATOLOGIE STRUTTURALI

Legenda debolezze statiche e materiche dell'edificio

Lesioni sulla muratura portante perimetrale

Traccia di lesioni su intervento di recupero sulla muratura portante perimetrale

Vettore di spostamento

Infiltrazioni idriche di risalita su porzione muraria con scarsa presenza di malta cementizia nei giunti

Muratura slegata



PROSPETTO SUD - STATO ATTUALE



PROSPETTO NORD - STATO ATTUALE



PROSPETTO EST - STATO ATTUALE



SEZIONE A-A' - STATO ATTUALE



SEZIONE B-B' - STATO ATTUALE



PROSPETTO OVEST - STATO ATTUALE