COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUZIONE FLUIDI
PIANTA PIANO SOTTOTETTO E COPERTURA

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	M3

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

- LEGENDA -

	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI
	ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRAFITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni REI 120 e REI 180)
	TUBAZIONE MANDATA E RITORNO ACQUA IN ACCIAIO ZINCATO IDONEA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TUBAZIONI POSATE INCASSATE A PAVIMENTO
	TUBAZIONE ASCENDENTE
	TUBAZIONE DISCENDENTE
	TUBAZIONE PASSANTE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

- CARATTERISTICHE VENTILCONVETTORI -



TUTTE LE POTENZE (TERMICHE e IN RAFFR.) SONO RIFERITE ALLA MEDIA VELOCITA' DEL VENTILATORE
LE PRESTAZIONI DEI VENTILCONVETTORI SONO RIFERITE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1) RAFFREDDAMENTO: INGRESSO ARIA b.s. 25°C; UR=50%
INGRESSO ACQUA 8°C; dTacqua=5°C

2) RISCALDAMENTO: INGRESSO ARIA b.s. 20°C
INGRESSO ACQUA 60°C

- CARATTERISTICHE AUTOFLOW -



PARTICOLARE N.1
COLLEGAMENTO TUBAZIONI
(FAN-COIL, CASSETTA, IDROWALL)



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO COPERTURA