COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
PIANTA PIANO SOTTOTETTO E COPERTURA

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	I3

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/751912 - Fax 0735/753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO COPERTURA



- LEGENDA -

	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI
	TUBAZIONE ACQUA CALDA e FREDDA – A.C. e A.F. TUBAZIONI INSTALLATE A VISTA O ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONE ACQUA RICIRCOLO – RIC. TUBAZIONI INSTALLATE A VISTA O ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONE ACQUA CALDA, FREDDA E RICIRCOLO TUBAZIONI INSTALLATE INCASSATE A PAVIMENTO
	TUBAZIONE IDONEA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI – S. MATERIALE TUBAZIONE: RAME EN 1057 GUAINA ISOLANTE: ELASTOMERO RESISTENTE FINO A 150 °C
	TUBAZIONE ASCENDENTE
	TUBAZIONE DISCENDENTE
	TUBAZIONE PASSANTE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON CAPPUCCIO CORPO IN OTTONE E ROSONE E CAPPUCCIO IN OTTONE CROMATO ATTACCHI FILETTATI DIAMETRO 1/2"
	DERIVAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA PER SERVIZIO IGIENICO ACQUA CALDA E FREDDA Ø25x2,5 (IS=9mm) RICIRCOLO Ø20x2,25 (IS=6mm)
	DERIVAZIONE CON TUBAZIONE ACQUA CALDA e FREDDA IN MULTISTRATO UTENZA IDRICA (LAVABO, LAVABO CUCINA, LAVATOIO, BIDET, DOCCIA ETC...) A.C. Ø18x2 (IS=6mm) – A.F. Ø18x2 (IS=6mm)
	DERIVAZIONE CON TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN MULTISTRATO UTENZA IDRICA (LAVABIANCHERIA, LAVASTOVIGLIE ETC...) A.F. Ø18x2 (IS=6mm)
	ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE DI GRAFITE IMMERSA IN UNA MATRICE POLIURETANICA (Certificazioni REI 120 e REI 180)
1	COLLETTORE SOLARE PIANO PER MONTAGGIO VERTICALE SU TETTO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: – SUPERFICIE LORDA 2,51 mq / NETTA 2,38 mq; – DIMENSIONI (LxHxP) 1200x2090x50 mm; – PESO A VUOTO 36 kg.