

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

1	PREMESSA	5
2	CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	4
3	RISORSE NATURALI.....	4
3.1	CONSUMO MATERIE PRIME	4
3.2	PRODOTTI FINITI	6
3.3	CONSUMO RISORSE IDRICHE.....	8
3.4	CONSUMI ENERGETICI.....	8
3.5	CONSUMO COMBUSTIBILI	8
4	MONITORAGGI AMBIENTALI	9
4.1	EMISSIONI CONVOGLIATE	10
4.1.1	<i>Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti.....</i>	<i>13</i>
4.2	MONITORAGGIO BIOGAS	14
4.2.1	<i>Determinazione quali-quantitativa del biogas.....</i>	<i>14</i>
4.3	EMISSIONI DIFFUSE	15
4.4	QUALITÀ DELL'ARIA	16
4.5	PERCOLATO	19
4.6	ACQUE SUPERFICIALI	22
4.7	ACQUE SOTTERRANEE	25
4.8	ACQUE DI SCARICO	29
4.8.1	<i>Scarico acque meteoriche di dilavamento piazzali</i>	<i>29</i>
4.8.2	<i>Scarico acque depuratore</i>	<i>30</i>
4.9	ACQUE SUPERFICIALI DI RUSCELLAMENTO	31
4.10	DATI METEO CLIMATICI	33
4.11	TOPOGRAFIA DELL'ARIA	33
5	RUMORE.....	34
6	RIFIUTI.....	35
6.1	CONTROLLO RIFIUTI GESTITI	35
6.1.1	<i>Rifiuti destinati a smaltimento.....</i>	<i>35</i>
6.1.2	<i>Rifiuti organici destinati al compostaggio</i>	<i>35</i>

6.2	CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI.....	37
7	GESTIONE DELL'IMPIANTO	41
7.1	PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'OPERA DI CONTENIMENTO.....	41
7.2	CONTROLLO FASI CRITICHE E MANUTENZIONE	43
7.3	CONTROLLO DI PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE (FO E FORSU)	44
7.4	PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (SEVESO)	44
7.5	INDICATORI DI PRESTAZIONE.....	45
8	RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DEL PIANO	46
8.1	ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE	46
9	MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	47
10	ODORI	47
11	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	47
11.1	VALIDAZIONE DEI DATI	47
11.2	GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI	47
	ALLEGATO 1 - PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI	1

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Modalità di registrazione controlli sulle materie prime	5
Tabella 2 - Modalità di registrazione controlli sui prodotti finiti	6
Tabella 3 – Analisi ammendante compostato misto.....	7
Tabella 4 – Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo risorse idriche.....	8
Tabella 5 – Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo energia	8
Tabella 6 – Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo combustibili.....	8
Tabella 7 – Quadro emissioni convogliate	10
Tabella 8 – Inquinanti monitorati relativi ai punti di emissione e relativi limiti	11
Tabella 9 – Sistemi di trattamento emissioni convogliate	13
Tabella 10 – Emissioni diffuse	15
Tabella 11 – Monitoraggio qualità dell’aria	16
Tabella 12 – Monitoraggio qualità dell’aria (odori)	17
Tabella 13 – Tipo di sostanza e metodo analitico di riferimento.....	17
Tabella 14 – Parametri da monitorare per il percolato	19
Tabella 15 – Parametri da monitorare per le acque superficiali.....	22
Tabella 16 – Parametri da monitorare per le acque sotterranee	27
Tabella 17 – Monitoraggio emissioni in acqua (S1 -scarico acque di dilavamento)	29
Tabella 18 – Monitoraggio emissioni in acqua (S2 -scarico depuratore).....	30
Tabella 19 – Parametri da monitorare per le acque superficiali (meteoriche).....	31
Tabella 20 – Misure meteorologiche.....	33
Tabella 21 – Protocollo analitico rifiuti in ingresso.....	35
Tabella 22 – Controllo quantità rifiuti prodotti.....	38
Tabella 23 – Protocollo analitico rifiuti prodotti	40
Tabella 24 – Controllo dell’opera di contenimento	41
Tabella 25 – Manutenzione dell’opera di contenimento.....	42
Tabella 26 – Controllo sulle fasi critiche di gestione discarica.....	43
Tabella 27 – Manutenzione sui sistemi di depurazione e trattamento dei reflui.....	43

Tabella 28 – Controllo di processo	44
Tabella 29 – Monitoraggio degli indicatori di performance	45
Tabella 30 - Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano	46
Tabella 31 - Attività a carico di società terze contraenti	46

Figura 1: Punti di monitoraggio qualità dell’aria	18
Figura 2: Punti di monitoraggio qualità percolato	21
Figura 3: Punti di monitoraggio acque Superficiali.....	24
Figura 4: Punti di monitoraggio acque sotterranee	28
Figura 5: Punti monitoraggio acque superficiali di ruscellamento.....	32

1 PREMESSA

Il D.Lgs. n. 36/03 stabilisce che venga adottato un Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) che ha l'obiettivo di verificare l'efficienza di tutte le sezioni impiantistiche, l'efficacia delle misure adottate per la protezione dell'ambiente e di definire i parametri da monitorare e la frequenza delle misure, sia nella fase di realizzazione, gestione e post-chiusura della discarica.

In seguito, per gli impianti rientranti nella direttiva IPPC di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si prevede la stesura di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con cui il gestore si impegna ad attivare una procedura di controllo e registrazione dei dati relativi a tutte le componenti ambientali e gestionali.

Il presente piano di monitoraggio e controllo, redatto ai sensi della parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativo alla società FERMO ASITE s.u.r.l con sede legale in via Mazzini n. 4, nel comune di Fermo e sede operativa presso l'istallazione denominata C.I.G.R.U., sita in C.da San Biagio di Fermo, è conforme alle normative ambientali applicabile ed alla certificazione EMAS di cui la società FERMO ASITE s.u.r.l. è dotata, e tiene conto delle varianti discusse in sede di rilascio del provvedimento "autorizzatorio unico regionale" ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 di Valutazione di Impatto Ambientale e di modifica sostanziale dell'AIA, pertanto integra e sostituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo attualmente vigente ed approvato con Det. 106 del 10/08/2016.

I risultati dei controlli previsti dal Piano ed effettuati nel corso dell'anno verranno comunicati entro il 30 maggio di ogni anno per:

- la verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA);
- il monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte e previsti all'interno del SIA.

2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore esegue i campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, come riportato nel presente Piano, che costituisce parte integrante provvedimento "autorizzatorio unico regionale" ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 di Valutazione di Impatto Ambientale e di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nello specifico, tutte le operazioni finalizzate al controllo delle varie componenti ambientali vengono effettuate secondo un calendario predefinito, che viene trasmesso all'autorità competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il piano di monitoraggio e controllo è pertanto vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le varie matrici monitorate.

Vengono inoltre garantiti la manutenzione dei sistemi di controllo, al fine di mantenere in perfette condizioni le strumentazioni ed i punti di misura, e l'accesso permanente e sicuro alle varie aree oggetto di monitoraggio.

3 RISORSE NATURALI

3.1 Consumo materie prime

La FERMO ASITE s.u.r.l. è autorizzata alla gestione, in Contrada San Biagio del Comune di Fermo, di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi come di seguito specificato:

- 1) gestione impianto per la produzione di compost da rifiuti organici (R.O.);
- 2) gestione impianto di selezione e biostabilizzazione di rifiuti urbani – denominato anche trattamento meccanico biologico TMB (R.U.);
- 3) gestione impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (Discarica);
- 4) gestione impianto di trattamento percolato;
- 5) gestione impianto di recupero e valorizzazione del biogas.

Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono limitate poiché si utilizzano principalmente da rifiuti.

Nell'esercizio delle attività possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

MATERIE PRIME	MODALITÀ STOCCAGGIO	FASE DI UTILIZZO	UNITA' DI MISURA	CONSUMO ANNUO (RIF. 2016)	FREQUENZA CONTROLLO	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Olio motore	Fusti	Trazione mezzi	l	205	annuale	Registrazione e riepilogo annuale agli enti competenti
Olio idraulico	Fusti/taniche	Mezzi / apparecchi	l	1.565		
Olio cambi e differenziali	Fusti/taniche	Mezzi / apparecchi	l	205		
Antifreeze	Latte	Trazione mezzi	l	75		
Metano	--	Imp. trattamento perc.	m ³	6.993		
Flocculante	Sacchi	Imp. trattamento perc. (fase biologica)	kg	450		
Ipoclorito di Sodio	Taniche	Imp. trattamento perc. (disinfezione finale)	kg	1.300		
Antischiuma	Cisternette	Imp. trattamento percolato (evapoconcentrazione)	kg	36.010		
Acido Solforico	Cisterne	Acidificazione	kg	1.241.050		
Soda Caustica Liquida	Cisternette	Neutralizzazione	kg	52.730		
Soda caustica scaglie	Sacchi	Imp. trattamento percolato (manutenzione progr.)	kg	1.950		
Sale pastiche	Sacchi	Impianto addolcimento acqua	kg	1.775		
Acido paracetico	Taniche	Imp. trattamento perc. (disinfezione finale)	kg	2.275		
Acido fosforico	Cisternette	Imp. trattamento perc. (manutenzione progr.)	kg	2.270		

Tabella 1 – Modalità di registrazione controlli sulle materie prime

L'analisi dei prodotti e delle sostanze utilizzate nei processi viene effettuata considerando il singolo impianto tecnologico; i dati relativi ai consumi vengono aggiornati con frequenza annuale e trasmessi agli enti competenti in occasione della trasmissione del PMC.

3.2 Prodotti finiti

Oltre all'attività di trattamento rifiuti, l'impianto di compostaggio di rifiuti organici produce ammendante compostato misto (ACM) ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., attraverso la biotriturazione e la giusta miscelazione fra l'umido della raccolta differenziata e la matrice lignino-cellulosica derivante dalla cura del verde ornamentale e delle potature in generale.

TIPO DI PRODOTTO	MODALITA' DI STOCCAGGIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITÀ PRODOTTA (ANNO 2016)	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Ammendante Compostato Misto	Cumuli	Ton	4.721,44	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.

Tabella 2 - Modalità di registrazione controlli sui prodotti finiti

Sull'ammendante compostato misto vengono effettuate delle analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei nutrienti, degli inerti, dei metalli e dei microrganismi presenti, secondo le specifiche del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. che si riportano.

L'analisi per la caratterizzazione del compost viene effettuata al momento della creazione di un nuovo lotto, quindi ad ogni lotto di produzione corrisponde un'analisi delle caratteristiche del compost.

L'identificazione e assegnazione del lotto di produzione ai fini della tracciabilità, viene effettuata nel momento in cui il compost è posizionato all'interno dell'AIA di maturazione.

Il lotto viene identificato con la seguente codifica:

LOTTO nr. mm1mm2/aaaa (esempio LOTTO Nr. 01, gennaio-febbraio/2018)

dove mm1 indica il mese di inizio del lotto di produzione, mm2 il mese di ultimazione del lotto, aaaa indica l'anno di riferimento.

Il lotto viene riportato anche sul certificato analitico e visivamente sul cumulo con una palina di identificazione.

Metalli	Ammendanti
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
5.	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma Uni En 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,8 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25.		Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1) = 5; c(2) = 0; m(3) = 0; M(4) = 0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1) = 5; c(2) = 1; m(3) = 1000 CFU/g; M(4) = 5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ - Tallio: meno di 2 mg kg ⁻¹ sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

(1) n = numero di campioni da esaminare;

(2) c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

(3) m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

(4) M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

Tabella 3 – Analisi ammendante compostato misto

3.3 Consumo risorse idriche

TIPOLOGIA	FASE DI UTILIZZO	PUNTO DI MISURA	UTILIZZO (ES. IGIENICO SANITARIO, INDUSTRIALE, ETC)		METODO DI MISURA E FREQUENZA	UNITA' DI MISURA	VOLUME TOTALE (ANNO 2016)	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Acqua da acquedotto	Evapo concetrazione	Contatore acquedotto	□ igienico sanitario		Lettura contatore/ Annuale	m ³	11.393	Registrazione e riepilogo annuale agli enti competenti
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo <input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	Lettura contatore/ settimanale			

Tabella 4 – Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo risorse idriche

Il consumo idrico viene registrato con frequenza mensile (per l'impianto di trattamento del percolato con frequenza settimanale); le registrazioni sono disponibili presso gli uffici del CIGRU.

3.4 Consumi energetici

Per quanto riguarda l'energia elettrica, i dati sono ricavati dal data base aziendale delle letture mensili dei contatori e vengono confrontati con la fatturazione del distributore dell'energia elettrica.

TIPOLOGIA	FASE DI UTILIZZO	PUNTO DI MISURA	METODO MISURA E FREQUENZA	UNITÀ DI MISURA	CONSUMO ENERGIA (ANNO 2016)	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Energia elettrica	Linee produttive Servizi generali	-	Fatturazione fornitore/mensile	MWh	2.090,76	Registrazione e riepilogo annuale agli enti competenti
Energia termica	Linee produttive	Contatore	Consumo metano/mensile	Nmc	6.993	
	Utenze civili				2.788	

Tabella 5 – Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo energia

La Società provvede, nell'ambito delle procedure EMAS, ad effettuare verifiche sull'utilizzo razionale dell'energia del sito al fine di ridurre il consumo energetico ed ottimizzare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse. La società con frequenza triennale effettua l'audit sull'efficienza energetica del sito per identificare le opportunità di riduzione e di efficientamento dei vettori energetici. L'audit, come previsto dalla normativa in vigore viene trasmesso all'AC (ENEA).

3.5 Consumo combustibili

TIPOLOGIA	FASE DI UTILIZZO E PUNTO DI MISURA	STATO FISICO	METODO MISURA	UNITÀ DI MISURA	CONSUMO (ANNO 2016)	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Gasolio	Autotrazione automezzi	Liquido	Fatturazione fornitore/mensile	Litri	166.500	Registrazione e riepilogo annuale agli enti competenti

Tabella 6– Modalità di acquisizione e registrazione dati di consumo combustibili

4 MONITORAGGI AMBIENTALI

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti al fine di garantire che:

- a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
- c) venga verificata l'efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la significatività degli impatti ambientali individuati in fase di cantiere e di esercizio;
- d) vengano individuati eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore rispetto alle previsioni contenute nello SIA e siano programmate le opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione;
- e) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- f) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

La rete di monitoraggio originaria, è stata quindi rivista alla luce degli aggiornamenti dell'AIA attualmente vigente, tenendo anche conto delle osservazioni pervenute dagli organi di controllo in sede di aggiornamento e valutando i possibili impatti derivanti dalla realizzazione del progetto.

In particolare, considerando che le principali modifiche riguardano la variazione delle quote finali di abbancamento senza alcun aumento superficiale dell'area di discarica, si ritiene necessario modificare principalmente i controlli relativi alla componente atmosferica, in quanto interessata direttamente dalle modifiche impiantistiche agli impianti.

Il controllo e la sorveglianza sono condotti avvalendosi di personale qualificato con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati nel presente Piano, anche secondo quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 2 al D.Lgs n.36/2003, su:

- le emissioni convogliate;
- biogas discarica;
- le emissioni diffuse;
- la qualità dell'aria;
- il percolato;
- le acque superficiali;
- le acque sotterranee;
- le acque di scarico;
- le acque superficiali di ruscellamento;
- i rifiuti prodotti;
- i dati meteo climatici;
- la topografia dell'area.

4.1 Emissioni convogliate

Presso l'installazione sono attualmente presenti n. 5 punti emissioni in atmosfera.

E1 – Filtro a maniche “fosse” – impianto RSU;

E3 – Biofiltro sezione compostaggio – impianto RSU;

E4 – 2° gruppo elettrogeno impianto BI;

E5 – 1° gruppo elettrogeno impianto BI;

E6 – Biofiltro impianto di compostaggio rifiuti organici.

Nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema di gestione e trattamento del percolato, è prevista la realizzazione di n. 2 nuovi punti di emissione individuati in planimetria con le sigle E1 ed E2 e il convogliamento dell'attuale emissione E1 al punto di emissione E6.

Nella seguente tabella vengono riassunte le caratteristiche del monitoraggio degli inquinanti emessi dai punti di emissione presenti in impianto.

N° EMIS- SIONE	ORIGINE	PORTATA (nmc/h)	DURATA EMISSIONE h/giorno	DURATA EMISSIONE g/anno	MODALITÀ DI CONTROLLO	FREQUENZA
E1	Vasca di Percolato	2.500	24	365	Discontinuo	SEMESTRALE
E2	Impianto di depurazione	~ 30	24	365	Discontinuo	UNA TANTUM (per la verifica della portata)
E3	Biossidazione accelerata	58.500	24	365	Discontinuo	SEMESTRALE
E4	2° gruppo elettrogeno – Impianto Biogas	5.000	24	360	Discontinuo	ANNUALE
E5	1° gruppo elettrogeno – Impianto Biogas	5.000	24	360	Discontinuo	ANNUALE
E6	Fossa di ricezione e maturazione	20.000+ 35.000	24	365	Discontinuo	SEMESTRALE

Tabella 7 – Quadro emissioni convogliate

INQUINANTE	E1	E2	E3	E4	E5	E6	METODI
Ammoniaca	20	--***	5			5	M.U. 632:1984 Man 122 1989 II
Acido solfidrico	5	--***	5*			5*	NIOSH 6013:94 + UNI EN ISO 19839:2007
Polveri			5	10**	10**	5	UNI EN 13284-1:2003
TVOC			40			40	EN 12619
HCl				10**	10**		DM 25/08/2000 All.2
COT				150**	150**		UNI EN 12619+EC1- 2013:2013
HF				2**	2**		DM 25/08/2000 All.2
Ossidi di azoto (come NO ₂)				450**	450**		UNI EN 14792:2006
CO				500**	500**		UNI EN 15058:2006
Ossidi di zolfo (come SO ₂)				50**	50**		UNI EN 14791:2006

* Si intendono tutte le sostanze contenenti zolfo, determinate come acido solfidrico

** Concentrazioni riferite ad un tenore di ossigeno del 5%

*** Considerando la portata, non sufficiente ad effettuare una misura significativa, non si propongono limiti in emissione.

Tabella 8 – Inquinanti monitorati relativi ai punti di emissione e relativi limiti

Per il campionamento sui biofiltri viene effettuato utilizzando una cappa removibile (da posizionare di volta in volta per l'esecuzione dei campionamenti) avente una base quadrata di 1 mq ed un punto ed un punto predisposto per il prelievo situato a 1,5 m di altezza dalla superficie superiore del letto filtrante. Il campionamento viene eseguito seguendo la seguente procedura:

- si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del biofiltro, che corrisponde alla portata complessiva dell'impianto;
- successivamente si procede a suddividere la superficie del biofiltro in un numero di unità equivalenti a quattro, per ciascuna delle quali vanno eseguite almeno cinque misure di portata (evitando i bordi);
- la media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte per un valore maggiore del 20%;
- i campionamenti degli inquinanti, della durata di 30 minuti, verranno effettuati almeno in 5 punti in cui la velocità sia risultata più elevata ed almeno in 5 punti in cui la portata sia risultata minima;
- i punti di misura e di prelievo saranno riportati in forma grafica su uno schema che indichi la suddivisione della superficie del biofiltro considerata ed i punti di misura prescelti;
- per la valutazione della significatività della variazione di emissione, essendo la superficie totale maggiore di 5 mq si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158. Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate più la deviazione standard è inferiore al valore limite indicato;

- qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i riquadri di prelievo (mc/h), verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite;
- tutte le misure sopra indicate devono essere effettuate con impianto a regime ed a portata costante.

4.1.1 Modalità di registrazione dei controlli effettuati e gestione dei documenti

Il mantenimento dell'efficienza dei sistemi di abbattimento permette il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa: a tal fine si prevede la dotazione di un sistema di rilevazione e lettura di opportuni parametri che permettono di valutare il corretto funzionamento delle linee, così come riportato nella seguente tabella.

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi, saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni.

N° EMIS- SIONE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONI (PERIODICITÀ)	PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO	MODALITA' DI COLNTROLLO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI CONTRLLI EFFETTUATI
E1	Adsorbimento	Attivatore della zeolite (trimestrale)	Interno dell'assorbitore	Visiva	Mensile	Cartaceo/infor matico
E3	Biofiltro	Sostituzione biofiltro (triennale)	Umidità del biofiltro (40-60%)	Campioname nto analitico	Trimestrale	
			Temperatura del biofiltro (10-40°C)	Sonda termica	Continuo	
			pH (6-7,5)	Campioname nto analitico	Trimestrale	
E4	Termoreattore	Valvola a 4 vie (4.000 h) Sostituzione elementi ceramici (all'occorrenza)	Temperatura all'interno della camera di combustione (>700°C)	Sonda termica	Continuo	
E5	Termoreattore					
E6	Filtro a maniche + biofiltro	Verifica integrità degli elementi del filtro a maniche	Apertura carter	Visiva	Semestrale	
		Verifica integrità degli elementi del filtro a maniche	Lettura ΔP	Pressostato differenziale	Continuo	
		Verifica stato ostruzione filtri	Lettura ΔP	Pressostato differenziale	Continuo	
		Sostituzione biofiltro triennale	Umidità del biofiltro (40-60%)	Campioname nto analitico	Trimestrale	
			Temperatura del biofiltro (10-40°C)	Sonda termica	Continuo	
			pH (6-7,5)	Campioname nto analitico	Trimestrale	
		TORCIA - IMPIANTO COGENERAZIONE	Camino (all'occorrenza)	Temperatura (850°C)	Sonda termica	
Tempo di permanenza ≥ 0,3 s)	Misuratore di portata					

Tabella 9 – Sistemi di trattamento emissioni convogliate

4.2 Monitoraggio biogas

Il D.Lgs. 36/2003 prevede che, per le discariche dove sono smaltiti rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve essere previsto un impianto per l'estrazione dei gas che garantisca la massima efficienza di captazione ed il relativo monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate (raccolte dai sistemi di captazione appositamente predisposti) e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo rifiuti.

4.2.1 Determinazione quali-quantitativa del biogas

Il monitoraggio deve caratterizzare il biogas in termini quantitativi e qualitativi.

- Nella stazione di aspirazione vengono controllati in continuo, mediante un analizzatore fisso i seguenti parametri:
 - Composizione biogas ($\text{CH}_4 = 30\% \text{ min}$; $\text{O}_2 = 6\% \text{ max}$)
 - Portata biogas (m^3/h).
- In prossimità di ogni sottostazione, su ogni pozzo, vengono misurate mediante analizzatore portatile, con frequenza settimanale: la percentuale di metano, ossigeno e anidride carbonica presenti nel biogas e la depressione applicata ad ogni pozzo.
- La composizione del biogas viene determinata con cadenza mensile mediante la rilevazione delle percentuali di O_2 , CH_4 e CO_2 , nell'ambito dei controlli di routine per la gestione dell'impianto di valorizzazione energetica.
- Con frequenza annuale ed ogni qualvolta vengono attivati nuovi pozzi di captazione del biogas oltre alla determinazione di metano, ossigeno ed anidride carbonica, viene anche verificato il rispetto dei valori di cui all'allegato 2 – sub allegato 1 – del DM 05/02/98 per i seguenti parametri: Acido solfidrico (% in volume) e P.C.I. (kJ/Nmc). Il campionamento verrà effettuato in corrispondenza dell'impianto di valorizzazione energetica del biogas, sul collettore generale di mandata ai cogeneratori, a valle del separatore di condensa.
- Il monitoraggio del biogas nella fase di post-gestione, verrà effettuato con frequenza semestrale e se le condizioni al contorno lo consentono, potrà essere esteso a punti di captazione esterni all'area di conferimento, attraverso la realizzazione di pozzi spia. Le misure da effettuarsi in questo caso potranno essere limitate alla sola rilevazione della presenza di metano.
- La determinazione quantitativa del biogas avviato a recupero viene effettuata per differenza fra il quantitativo totale misurato dopo la captazione, sulla linea di mandata del biogas ai gruppi elettrogeni, e quello misurato in ingresso alla torcia mediante appositi misuratori di portata.
- La registrazione del valore medio di portata generale (m^3/g) viene fatta con frequenza giornaliera sul Registro di carico/scarico rifiuti.

4.3 Emissioni diffuse

Nell'ambito dell'impianto discarica sono presenti emissioni legate essenzialmente alla dispersione di biogas non aspirato dal sistema di captazione e di drenaggio dello stesso agli impianti di cogenerazione.

Da quanto esposto, risulta evidente la necessità di indagare la superficie della discarica allo scopo di individuare zone in cui si verifica una diffusione significativa di biogas, in quanto non captato sufficientemente.

Il controllo dell'efficienza del sistema di captazione biogas, verranno effettuate secondo la metodica prevista dall'agenzia dall'Agenzia per l'Ambiente Inglese EA (Environment Agency) "Guidance for Monitoring Landfill Gas Surface Emissions" oppure con la tecnologia di rilevatori all'infrarosso (IR).

ORIGINE	DESCRIZIONE (TIPOLOGIA DI INQUINANTI)	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ (ANNO 2017)	MODALITÀ DI PREVENZIONE	MODALITÀ DI CONTROLLO	FREQUENZA	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE CONTROLLI
CORPO DISCARICA (SORGENTE AREALE)	METANO	T/g	0,86	Rete di captazione del biogas	Verifiche analitiche emissioni dalla superficie del copro di discarica	Annuale	Cartaceo/ informatico
	ANIDRIDE CARBONICA	T/g	1,24				

Tabella 10 – Emissioni diffuse

Ai valori di concentrazione rilevati con le metodiche analitiche, è necessario associare il valore di portata di flusso di biogas captato, misurato mediante apposito contatore presente sull'impianto di recupero e di termodistruzione.

Secondo i dati reperiti in letteratura l'efficienza media di captazione (definita come il rapporto fra la capacità di captazione della rete e la produzione teorica prevista di biogas) risulta di circa il 50-60% in fase operativa e può arrivare fino all'80% dopo la chiusura.

Qualora l'efficienza media di captazione risulti inferiore ai valori medi di letteratura o comunque nel caso in cui ne ricorra la necessità:

- le misurazioni potranno essere ripetute e la rete di monitoraggio eventualmente integrata con altri punti di controllo (anche esterni al perimetro del corpo discarica);
- verrà attivata una serie di controlli sull'area di discarica per verificare lo stato della copertura e la tenuta dell'impianto di captazione ed eventualmente valutata la necessità di installare nuovi punti di captazione da collegare alla rete.

4.4 Qualità dell'aria

Il monitoraggio della qualità dell'aria ha come obiettivo quello di valutare eventuali impatti dovuti alla discarica sulle aree circostanti. Esso, inoltre, viene effettuato per valutare la corretta gestione del biogas, al fine di ridurre al minimo le emissioni odorose moleste e potenzialmente nocive.

Per il monitoraggio della qualità dell'aria saranno predisposti n. 3 diversi punti di campionamento:

- **AR 0** (versante ovest discarica lungo fosso Catalini);
- **AR 1** (in prossimità del recettore n. 1, individuato in sede di valutazione previsionale di impatto atmosferico);
- **AR 2** (versante est della discarica, lungo la strada di accesso).

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 36/03, durante la fase operativa della discarica, in tali punti saranno rilevati, con frequenza mensile la pressione atmosferica e le immissioni gassose potenziali di CO₂ e CH₄, nonché, con frequenza annuale, le PM₁₀; in fase di gestione post-operativa la frequenza sarà semestrale per CO₂, CH₄ e pressione atmosferica.

La pressione atmosferica viene rilevata mediante centralina meteo in dotazione all'azienda e posta sulla sommità della palazzina uffici.

Punti di campionamento	Descrizione	Frequenza di controllo mensile	Frequenza di controllo annuale	Frequenza di controllo semestrale	Frequenza di controllo annuale
		(FASE OPERATIVA)		(FASE POST- OPERATIVA)	
AR 0	Lungo il fosso Catalini, a ovest della discarica	CO ₂ CH ₄ Pressione atmosferica	PM ₁₀	CO ₂ CH ₄ Pressione atmosferica	--
AR 1	In prossimità del Recettore 1				
AR 2	versante est della discarica, lungo la strada di accesso				

Tabella 11 – Monitoraggio qualità dell'aria

Al fine di aumentare la capacità di controllo degli impatti sulla componente atmosferica, valutati nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, si propone di effettuare un monitoraggio degli inquinanti ritenuti più significativi a livello odorigeno e nello specifico: ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, idrocarburi non metanici, idrocarburi totali e composti organo solforati.

Il monitoraggio in questione prevede una campagna della durata complessiva di 30 gg., da realizzarsi con frequenza annuale durante il periodo estivo, mediante l'impiego di campionatori passivi (radielli).

In aggiunta, sugli stessi punti, è stato previsto un monitoraggio olfattometrico con frequenza semestrale/annuale, descritto in maniera più dettagliata nel Protocollo di monitoraggio degli Odori

Punti di campionamento	Descrizione	Frequenza di controllo annuale	Frequenza di controllo annuale
		(FASE OPERATIVA)	(FASE POST- OPERATIVA)
AR 0	Lungo il fosso Catalini, a ovest della discarica	Acido solfidrico Ammoniaca Aldeidi Idrocarburi totali e non metanici (*) Composti organo solforati (*)	Acido solfidrico Ammoniaca Aldeidi
AR 1	In prossimità del Recettore 1		
AR 2	versante est della discarica, lungo la strada di accesso		

Tabella 12 – Monitoraggio qualità dell'aria (odori)

Nota: (*): monitoraggio da effettuare solo per i primi 2 anni mediante stazione mobile.

Almeno per i primi n. 2 anni, il monitoraggio nel punto AR 1 verrà realizzato mediante stazione mobile; dal confronto delle due serie sei dati (ottenute con i campionatori passivi e con stazione mobile), si potrà valutare se sospendere il ricorso alla stazione mobile e continuare solo con l'utilizzo di campionatori passivi, così come previsto durante la gestione post-operativa.

I composti da monitorare, con l'indicazione delle metodiche analitiche da utilizzare ai fini della determinazione della qualità dell'aria sono riportati in **Tabella 13**.

PARAMETRO	METODO ANALITICO DI RIFERIMENTO	LIMITI DI RILEVABILITÀ		LIVELLO DI GUARDIA
PM ₁₀	UNI EN 12341	--		50 µg/mc
CO ₂	EPA 3C 1996 + ISO 12039:2001	--		/
CH ₄	EPA 3C 1996 + UNI EN ISO 25140:2010	--		/
H ₂ S	UNI EN 13528-1:2003 + UNI EN 13528-2:2003 + UNI EN 13528-3:2004	~ 1 µg/m³	Valori medi calcolati per circa 10 giorni di esposizione ad una temp.media di 20 °	14 mg/mc
NH ₃		~ 2 µg/m³		7 mg/mc
Aldeidi (formaldeide)		~ 8 µg/m³		/
CAMPIONAMENTO ATTIVO				
NH ₃	NIOSH 6015 1994	~ 6 µg/m³ - limite giornaliero (valore indicativo a 20°C e 101,325 kPa utilizzando il volume massimo previsto dal metodo)		7 mg/mc
H ₂ S	POM 800 Rev. 3 2016	2 µg/m³ - limite orario riferito a 20°C		14 mg/mc
Idrocarburi non metanici(NMHC) in C	POM 804 Rev. 4 2017	-		/
Idrocarburi totali (THC) in C	POM 804 Rev. 4 2017	-		/
Composti organici solforati totali	ASTM D5504-12 (2012)	-		/

Tabella 13 – Tipo di sostanza e metodo analitico di riferimento



Figura 1: Punti di monitoraggio qualità dell'aria

4.5 Percolato

Il percolato prodotto dai diversi settori della discarica presenta caratteristiche chimiche notevolmente diverse (concentrazioni di carico inquinante inferiore per i settori più vecchi, come prevedibile, per effetto della degradazione biologica delle sostanze organiche più spinta nei settori più giovani). A tal proposito vengono effettuati dei periodici controlli analitici del percolato (da laboratori tecnici esterni), presso i punti di campionamento individuati nella pianta allegata:

- **O1** (pozzo a monte del corpo rifiuti);
- **O2** (nuovo punto corpo C);
- **7V** (collettore a valle del corpo rifiuti).

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE OPERATIVA)	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE POST-OPERATIVA)
ph	trimestrale	semestrale
COD	trimestrale	semestrale
BOD 5	trimestrale	semestrale
Solidi sospesi totali	trimestrale	semestrale
Conducibilità elettrica	trimestrale	semestrale
Cloruri	trimestrale	semestrale
Ammoniacale totale	trimestrale	semestrale
Azoto nitrico	trimestrale	semestrale
Azoto nitroso	trimestrale	semestrale
Rame	trimestrale	semestrale
Arsenico	trimestrale	semestrale
Mercurio	trimestrale	semestrale
Alluminio	trimestrale	semestrale
Durezza totale	annuale	annuale
Fosforo	annuale	annuale
Cianuri	annuale	annuale
Solventi alogeni e non (*)	annuale	annuale
Fenoli	annuale	annuale
Solfati	annuale	annuale
Cadmio	annuale	annuale
Ferro	annuale	annuale
Manganese	annuale	annuale
Piombo	annuale	annuale
Cromo totale	annuale	annuale
Zinco	annuale	annuale
Vanadio	annuale	annuale

Tabella 14 – Parametri da monitorare per il percolato

Nota: (*): per solventi alogenati e non si intendono solventi aromatici, clorurati e azotati.

La corretta gestione del percolato implica la manutenzione programmata dei raccordi e delle vasche di raccolta del medesimo con la registrazione delle attività effettuate e dell'esito dei controlli.

I quantitativi di percolato raccolti e avviati a depurazione (sia interna che esterna) vengono riportati nel registro di carico e scarico.

E' stato inoltre installato uno specifico misuratore in uscita dall'impianto di depurazione del percolato per poter effettuare il monitoraggio del quantitativo di concentrato reimpresso in discarica, i cui risultati, unitamente a quelli della rilevazione qualitativa del concentrato (valore minimo della densità in uscita dallo scambiatore pari a 1,15 kg/l) vengono registrati mensilmente.

La frequenza della rilevazione quantitativa del percolato di discarica durante la fase di gestione post-operativa, in accordo alla Tabella 2, All. 2 al D.Lgs. 36/03 sarà semestrale.



Figura 2: Punti di monitoraggio qualità percolato

4.6 Acque superficiali

Al fine di conoscere la qualità delle acque superficiali e verificare l'esistenza di eventuali processi di inquinamento sono stati istituiti, nelle zone esterne all'impianto, alcuni punti di controllo delle acque superficiali:

- **8F** (punto più vicino al corpo rifiuti, a valle della discarica in esercizio);
- **9F** (punto a valle della discarica in esercizio);
- **02-3.AQS** (punto a valle della discarica, sull'alveo fosso Catalini, prima della confluenza con il torrente Ete Vivo).

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE OPERATIVA)	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE POST-OPERATIVA)
ph	trimestrale	semestrale
Temperatura	trimestrale	semestrale
Conducibilità elettrica	trimestrale	semestrale
COD	trimestrale	semestrale
BOD5	trimestrale	semestrale
Cloruri	trimestrale	semestrale
Solfati	trimestrale	semestrale
Ferro	trimestrale	semestrale
Manganese	trimestrale	semestrale
Ammoniaca	trimestrale	semestrale
Azoto nitrico	trimestrale	semestrale
Zinco	trimestrale	semestrale
Cadmio	annuale	annuale
Nichel	annuale	annuale
Mercurio	annuale	annuale
Arsenico	annuale	annuale
Oli minerali	annuale	annuale
Tensioattivi	annuale	annuale
Solventi alogeni e non (*)	annuale	annuale
Azoto nitroso	annuale	annuale
Piombo	annuale	annuale
Cromo totale	annuale	annuale
Rame	annuale	annuale

Tabella 15 – Parametri da monitorare per le acque superficiali

Nota: (*): per solventi alogenati e non si intendono solventi aromatici, clorurati e azotati.

Considerando che per il monitoraggio in questione non è pertinente applicare come limite i valori di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativi allo scarico in acque superficiali, per verificare un'eventuale contaminazione delle acque superficiali da percolato, si fa comunque riferimento ai limiti previsti dalla tabella in questione per il parametro Cloruri. Per quanto riguarda invece il parametro COD, considerando che le analisi condotte dall'ARPAM in concomitanza ai limiti riscontrati nel mese di agosto 2017, non sono riconducibili ad eventuali contaminazioni da percolato (vedi commento successivo su verifica ARPAM), il valore di guardia modificato è calcolato come incremento del 20% del valore massimo riscontrato nelle analisi del 31 agosto 2017. La gestione delle emergenze prevede un sopralluogo sull'area in cui è stata rilevata l'alterazione, in modo da poter escludere fonti inquinanti non riconducibili alle attività dell'impianto e l'effettuazione di una nuova indagine qualora si ravvisi il superamento del valore di guardia per verificare la significatività dei dati.

In caso di conferma occorrerà:

- controllare la tenuta delle vasche di stoccaggio del percolato;
- controllare l'integrità delle tubazioni di trasporto del percolato;
- controllare che non vi siano fuoriuscite di percolato dal corpo di scarica;
- controllare lo stato di pulizia delle canalette di raccolta delle acque meteoriche;
- controllare l'area di lavaggio dei mezzi d'opera.



Figura 3: Punti di monitoraggio acque Superficiali

4.7 Acque sotterranee

Obiettivo del monitoraggio delle acque sotterranee, così come espressamente definito nell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 al punto 5.1, è quello di rilevare i livelli piezometrici ed effettuare controlli analitici al fine di evidenziare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento causate dalla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive. Devono essere individuati punti di misura rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Rispetto alla rete di monitoraggio attuale, si propone di eliminare il pozzo 6P in quanto l'accesso è stato più volte precluso al personale della Fermo Asite dai proprietari del fondo su cui insiste il punto di campionamento; l'azienda ha quindi in progetto la realizzazione di un nuovo punto di monitoraggio (PZ 6) delle acque profonde da collocare all'interno dell'area di proprietà, sempre a valle della discarica in esercizio.

Infine, considerando che dagli esiti degli ultimi monitoraggi effettuati per le acque sotterranee, il piezometro PZ397 è risultato non campionabile in quanto occluso, si ritiene opportuno sostituirlo con un nuovo piezometro (PZ 7) da realizzarsi in occasione degli interventi previsti per la realizzazione del progetto di sormonto.

La data di realizzazione di nuovi punti di monitoraggio (PZ 6 e PZ 7) verrà tempestivamente comunicata all'autorità competente, così come l'esatta ubicazione e le coordinate degli stessi.

Alla luce delle modifiche proposte, si allega la nuova planimetria della rete di monitoraggio con l'indicazione di massima dei nuovi punti di seguito riportati:

- **3P90** (piezometro a monte della discarica, versante est);
- **PZ 6** (piezometro a valle della discarica, versante ovest – in sostituzione del precedente 6P);
- **PZ97** (piezometro a valle della discarica, versante ovest – in sostituzione del precedente 5P97);
- **PZ 597** (piezometro a monte della discarica, versante nord);
- **PZ 7** (piezometro a monte della discarica, versante sud – in sostituzione del precedente PZ 397);
- **02-1AQP** (pozzo a valle discarica, prima della confluenza del torrente Ete Vivo);
- **MM** (punto di controllo acque profonde, a monte della discarica, versante est);
- **NN** (punto di controllo acque profonde, a monte della discarica versante sud).

Nei punti di monitoraggio di cui sopra, sono rilevati con frequenza mensile il livello di falda e la temperatura dell'acqua.

I parametri e la frequenza previsti per le acque sotterranee e riportati in Tabella n. 3 potranno essere cambiati in situazioni di particolare vulnerabilità ambientale.

Nella tabella sono riportati anche i livelli di guardia per i vari inquinanti sottoposti a controllo stabiliti in funzione della soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 - Allegato 5 al Titolo V della Parte V della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 ("Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee", della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee ricavate dai risultati delle analisi pregresse effettuate nei punti di controllo esistenti.

Nello specifico, il "livello di guardia" è stato generalmente fissato al 90% del valore limite previsto dalla norma; per i parametri per i quali la normativa non ha fissato alcun limite, il "livello di guardia" è stato fissato pari al 90% del valore massimo tra quelli riscontrati a partire dal 2013, mentre per gli IPA, i pesticidi fosforati e totali, i solventi organici aromatici, i solventi organici azotati e i solventi clorurati, considerando l'ordine di grandezza delle concentrazioni rilevate, il "livello di guardia" è stato fissato pari al 95% del limite fissato dalla normativa.

In caso di raggiungimento del livello di guardia verrà immediatamente ripetuto il campionamento per verificare la significatività dei dati e se dal caso, l'adozione del piano d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione.

Si tiene a precisare che per i parametri ferro e manganese, si sono riscontrati dei valori di concentrazione generalmente elevati con punte stagionali che superano i limiti indicati dalla normativa.

Per individuare le cause del fenomeno sono state effettuate ricerche su un intorno sufficientemente ampio rispetto alla discarica; sono stati riscontrati orizzonti di ferro-manganese in diverse zone anche lontane dall'area discarica. Quindi esistono le condizioni geologiche e ambientali per un tenore di ferro-manganese generalmente alto.

Tali considerazioni risultano anche dal giudizio complessivo dell'ARPAM riferito al controllo del 2011 sulle acque superficiali e sotterranee (vedi comunicazione Prot.0024715 del 14/06/2011):

- ☒ Nel campione di acqua prelevato nel piezometro 3P90 si riscontrano concentrazioni di ferro, manganese e solfati superiori alle rispettive Concentrazioni Soglia di Contaminazione ...omississ...;
- ☒ Nei campioni di acqua di quasi tutti i pozzi spia, sia a monte che a valle, si rilevano superamenti relativi al ferro e manganese;
- ☒ In tutti i campioni analizzati non si sono ritrovate concentrazioni significative dei metalli pesanti accertati;

...omississ... si può ritenere che, allo stato attuale, non risulta evidente un'interazione della discarica con le acque sotterranee, considerate le basse concentrazioni di Cloruri ed Ammoniaca rilevate nei campioni analizzati. La presenza di ferro e manganese, a concentrazioni superiori ai rispettivi limiti normativi, riscontrata anche a monte del corpo rifiuti, potrebbe essere ricondotta al substrato caratteristico del sito ed alla geologia del territorio.

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE OPERATIVA)	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE POST-OPERATIVA)	LIVELLO DI GUARDIA
Temperatura	mensile	semestrale	--
Livello di falda	mensile	semestrale	--
Ph	trimestrale	semestrale	8,1
Conducibilità elettrica	trimestrale	semestrale	2250 µS/cm
Ossidabilità di Kubel	trimestrale	semestrale	18 mg/l
Cloruri	trimestrale	semestrale	225 mg/l
Solfati	trimestrale	semestrale	225 mg/l
Ferro	trimestrale	semestrale	2700 µg/l
Manganese	trimestrale	semestrale	2700 µg/l
Ammoniaca	trimestrale	semestrale	2,7 mg/l
Azoto nitrico	trimestrale	semestrale	135 mg/l
Azoto nitroso	trimestrale	semestrale	0,45 mg/l
TOC	annuale	annuale	180 mg/l
BOD5	annuale	annuale	45 mg/l
Calcio	annuale	annuale	360 mg/l
Sodio	annuale	annuale	135 mg/l
Potassio	annuale	annuale	90 mg/l
Fluoruri	annuale	annuale	1,35 mg/l
IPA	annuale	annuale	(***)
Arsenico	annuale	annuale	9 µg/l
Rame	annuale	annuale	900 µg/l
Cadmio	annuale	annuale	4,5 µg/l
Cromo totale	annuale	annuale	45 µg/l
Cromo VI	annuale	annuale	4,5 µg/l
Mercurio	annuale	annuale	0,9 µg/l
Nichel	annuale	annuale	18 µg/l
Piombo	annuale	annuale	9 µg/l
Magnesio	annuale	annuale	90 mg/l
Zinco	annuale	annuale	2700 µg/l
Cianuri	annuale	annuale	45 µg/l
Fenoli	annuale	annuale	450 µg/l
Composti Organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	annuale	annuale	(***)
Pesticidi fosforati e totali (*)	annuale	annuale	(***)
Solventi Organici Aromatici (**)	annuale	annuale	(***)
Solventi Organici Azotati (**)	annuale	annuale	(***)
Solventi Clorurati (**)	annuale	annuale	(***)

Nota: (*): per pesticidi fosforati e totali si intendono solventi differenziati di cui alla tab. 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006

Nota: ()**: ossia solventi differenziati di cui alla tab. 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Nota: (*)**: Il livello di guardia è fissato pari al 95% del limite normativo.

Tabella 16 – Parametri da monitorare per le acque sotterranee




Figura 4: Punti di monitoraggio acque sotterranee

4.8 Acque di scarico

Le acque di scarico presenti all'interno del C.I.G.R.U. sono costituite da:

1. acque provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (S1);
2. acque in uscita dal depuratore (S2).

Entrambe recapitano nel corpo idrico recettore – fosso Catalini – affluente del fiume Ete Vivo.

Considerando l'origine e le caratteristiche del rifiuto nonché le fasi del processo di depurazione, note e consolidate nel tempo, si effettua la determinazione dei parametri contenuti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. limitatamente a quelli di seguito elencati con limiti e frequenze fissati in funzione di quanto previsto dalle BAT, di cui alla Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n° 2018/1147/UE (evidenziati in rosso).

4.8.1 Scarico acque meteoriche di dilavamento piazzali

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
Solidi sospesi totali	mensile	60 mg/l
COD	mensile	160 mg/l
BOD5	semestrale	40 mg/l
Nitrati	semestrale	20 mg/l
Ammoniaca	semestrale	15 mg/l
Tensioattivi totali	semestrale	2 mg/l
Idrocarburi totali	semestrale	5 mg/l

Tabella 17 – Monitoraggio emissioni in acqua (S1 -scarico acque di dilavamento)

4.8.2 Scarico acque depuratore

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA	Limite previsto tabella 3-BAT
Temperatura	semestrale	
Ph	semestrale	5,5-9,5
Conducibilità elettrica	semestrale	
Solidi sospesi totali	mensile	60 mg/l
COD	mensile	160 mg/l
BOD5	semestrale	40 mg/l
Cloruri	semestrale	1200 mg/l
Solfati	semestrale	1000 mg/ l
Nitrati	semestrale	20 mg/l
Nitriti	semestrale	0,6 mg/l
Ammoniaca	semestrale	15 mg/l
Azoto totale	mensile	25 mg/l
Fosforo totale	mensile	2 mg/l
Alluminio	semestrale	1 mg/l
Arsenico	mensile	0.5 mg/l
Mercurio	mensile	0,005 mg/l
Rame	mensile	0,1 mg/l
Fenoli Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cianuri Totali	semestrale	0,5 mg/l
Cadmio	mensile	0,02 mg/l
Ferro	semestrale	2 mg/l
Manganese	semestrale	2 mg/l
Piombo	mensile	0,1 mg/l
Cromo totale	mensile	0,15 mg/l
Zinco	mensile	0,5 mg/l
Nichel	mensile	0,5 mg/l
Tensioattivi totali	semestrale	2 mg/l
Idrocarburi totali	semestrale	5 mg/l
Solventi Organici Azotati	semestrale	0,1 mg/l
Solventi Organici Clorurati	semestrale	1 mg/l
Solventi Organici Aromatici	semestrale	0,2 mg/l
E. Coli	semestrale	5.000 UFC/100 ml

Tabella 18 – Monitoraggio emissioni in acqua (S2 -scarico depuratore)

4.9 Acque superficiali di ruscellamento

Al fine di consentire il campionamento di acque meteoriche, prima della loro confluenza sul corpo idrico recettore “Fosso Catalini”, sono stati individuati n. 3 diversi punti di controllo, così come riportato anche nella planimetria aggiornata “Tav. 14_Rev.2 – Punti di monitoraggio” ed così identificati:

- il punto **7M**, posizionato lungo la canaletta delle acque meteoriche sul lato nord-ovest del perimetro esterno della discarica, raccoglie le acque provenienti dai piazzali, dalla porzione nord della discarica e dalle aree circostanti esterne al corpo rifiuti (area “Camacci”);
- il punto **8M**, posizionato a monte della vasca di raccolta percolato, raccoglie le acque meteoriche provenienti dal centro discarica;
- il punto **9M**, posizionato in sinistra idrografica dei lagoni di stoccaggio, raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla porzione sud della discarica e dalle aree circostanti esterne al corpo rifiuti.

PARAMETRI FONDAMENTALI	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE OPERATIVA)	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE POST-OPERATIVA)
COD	annuale	annuale
Azoto ammoniacale	annuale	annuale
Cromo totale	annuale	annuale
Nichel	annuale	annuale
Zinco	annuale	annuale
Rame	annuale	annuale

Tabella 19 – Parametri da monitorare per le acque superficiali (meteoriche)




Figura 5: Punti monitoraggio acque superficiali di ruscellamento

4.10 Dati meteo climatici

L'impianto è dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici.

La centralina è posta a quota 322 m s.l.m. circa, sulla sommità della palazzina uffici, installata dalla ditta LSI Lastem s.r.l. ed implementata con sensori (evaporimetro) come richiesto dalle normative vigenti inerenti il monitoraggio meteo-climatico (D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).

La tipologia delle misure meteorologiche è quella indicata in Allegato 2 al D.Lgs. 36/03 e di seguito riproposta.

DATI METEOCLIMATICI	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE OPERATIVA)	FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (FASE POST-OPERATIVA)
Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera
Temperatura (min, max, 14 h CET)	Giornaliera	Media mensile
Direzione e velocità del vento	Giornaliera	/
Evaporazione (*)	Giornaliera	Giornaliera
Umidità atmosferica (14 h CET)	Giornaliera	Media mensile

Nota: (*): metodo TURC

Nota: CET (Central European Time), tempo medio dell'Europa centrale, e' l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00). Quando è in vigore l'ora legale bisogna aggiungere 1 ora.

Tabella 20 – Misure meteorologiche

4.11 Topografia dell'aria

A partire dal 05/07/2013 i rilievi topografici vengono effettuati con strumentazione GPS.

Le misure cicliche semestrali permettono di conoscere la morfologia della discarica, i movimenti superficiali della massa di rifiuti ed eventuali fenomeni di instabilità che potrebbero interessare il corpo di discarica.

Con frequenza semestrale viene inoltre effettuato un rilievo topografico per controllare i consumi volumetrici e le quote di abbancamento dei rifiuti, sulla base degli elaborati progettuali.

La misura della struttura e della composizione della discarica viene effettuata con frequenza annuale.

Durante la fase di post-gestione, il comportamento d'assestamento del corpo della discarica sarà osservato con frequenza semestrale per i primi tre anni e poi annuale.

5 RUMORE

Qualora la ditta intenda apportare modifiche agli impianti o interventi che possono influire sulle emissioni sonore, si effettuerà una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura consentirà di verificare il rispetto dei valori limite di emissioni ed i valori limite assoluti di immissione di cui alle tabelle B e C del DPCM 14/11/97, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato lo stabilimento, individuata dal Comune di Fermo a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché, ove applicabile, il valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del citato Decreto.

La prima campagna di monitoraggio sarà effettuata al termine dei lavori di progetto ed in particolare di quanto previsto nella sezione C dello stesso, essendo questi i più impattanti rispetto la matrice rumore.

6 RIFIUTI

6.1 Controllo rifiuti gestiti

Nell'ambito dell'installazione si gestiscono:

- Rifiuti Solidi Urbani RSU;
- Rifiuti Speciali RS non pericolosi;
- Rifiuti organici.
- Rifiuti ingombranti

In generale la procedura per tutti i rifiuti in ingresso al C.I.G.R.U. sono riassunte nella tabella seguente.

Tipo di controllo	Frequenza e modalità di controllo da parte del Gestore	Modalità di registrazione
Controllo visivo	Ad ogni conferimento, con compilazione del registro di carico/scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 4	
Controllo documentazione di viaggio	Ad ogni conferimento	FIR
Provenienza dei rifiuti	Ad ogni conferimento	Cartacea e/o su supporto informatico con reporting annuale
Verifica ammissibilità in discarica mediante indagine analitica	Annuale – Rapporto di prova fornito dal conferitore	Cartacea e/o su supporto informatico
Merceologiche	Trimestrale/semestrale	Cartacea e/o su supporto informatico
Quantità rifiuti conferiti all'impianto	Mensile	Cartacea e/o su supporto informatico con reporting semestrale

Tabella 21 – Protocollo analitico rifiuti in ingresso

Per una trattazione dettagliata della fase operativa di controllo in accettazione si rimanda al Piano di Gestione Operativa.

La provenienza e la descrizione quali-quantitativa dei rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento viene inserita all'interno dell'annuale Piano di Monitoraggio e Controllo.

6.1.1 Rifiuti destinati a smaltimento

Le attività propedeutiche allo smaltimento dei rifiuti vengono dettagliate all'interno del Piano di Gestione Operativa, che costituisce parte integrante della documentazione predisposta per la modifica sostanziale dell'AIA attualmente vigente.

6.1.2 Rifiuti organici destinati al compostaggio

Per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei rifiuti organici (RO) e destinato alla produzione di ammendante compostato misto attraverso la biotriturazione e la giusta miscelazione fra l'umido della

raccolta differenziata e la matrice ligno-cellulosica derivante dalla cura del verde ornamentale e delle potature, i rifiuti ammissibili in impianto sono quelli riportati di seguito:

- 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 200201 – rifiuti biodegradabili;
- 200302 – rifiuti dei mercati.

I rifiuti biodegradabili possono essere conferiti all'impianto di trattamento in forma sfusa o con contenitori biodegradabili attraverso l'utilizzo di mezzi opportunamente attrezzati ed autorizzati.

Per quanto riguarda i sacchetti per il contenimento dell'organico conferito all'impianto è concessa la presenza di sacchetti in polietilene, in un numero inferiore a 20 sacchetti non biodegradabili per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Qualora la difformità riscontrata sia tale da non consentire l'accettazione del carico, (es. presenza di sacchetti non biodegradabili tra rifiuti conferiti in numero superiore a quello consentito), il rifiuto viene considerato come indifferenziato e non più come organico, e, conseguentemente, avviato all'impianto di trattamento per rifiuti urbani non differenziati (RSU), previa segnalazione da parte dell'addetto all'impianto e DT, nonché successiva notifica da parte di DT al Comune, Provincia e Catasto dei Rifiuti istituito presso l'ARPAM di Pesaro.

Al fine della individuazione della fascia di qualità della FORSU, entro tre mesi dal primo conferimento viene effettuata, presso l'impianto, l'analisi merceologica secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nell'IDL 758.1 "Garanzia di qualità del compost".

L'esito dell'analisi merceologica costituisce il riferimento ai fini della determinazione della quota di raccolta differenziata per ciascun Comune, che verrà calcolata sulla base dello scarto effettivo della Messa In Riserva (R13).

L'analisi merceologica sarà ripetuta con cadenza almeno semestrale; qualora la FERMO ASITE ravvisi un peggioramento della qualità della FORSU conferita (determinato visivamente su ogni carico e documentato con materiale fotografico), il DT si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio, di ripetere l'analisi merceologica con frequenza inferiore a sei mesi.

L'analisi merceologica prevede la suddivisione di due tipologie di materiali:

- MATERIALE COMPOSTABILE (MC)
- MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC)

A conclusione della cernita manuale saranno selezionati e pesati i materiali appartenenti alle due diverse categorie merceologiche, così da determinare il grado percentuale di frazione estranea da attribuire allo scarico effettuato.

Qualora la FORSU presenti una percentuale di materiali non compostabili > 25%, si determina l'accettazione del carico come rifiuto indifferenziato [CER 20 03 01] e non più come organico per i successivi sei mesi, e, conseguentemente, l'avvio dei rifiuti all'impianto di trattamento per rifiuti urbani indifferenziati (RSU).

Qualora il comune intenda anticipare tale verifica, la stessa non potrà avvenire prima dei tre mesi successivi all'assegnazione della classificazione del rifiuto come "indifferenziato" e i costi dell'analisi merceologica, che sarà effettuata presso l'impianto da un laboratorio accreditato scelto dal comune o dalla FERMO ASITE, saranno a carico del comune.

I risultati ottenuti dall'analisi merceologica e i quantitativi conferiti dai singoli comuni, vengono comunicati con frequenza trimestrale alla Provincia e al Catasto Rifiuti.

6.2 Controllo rifiuti prodotti

I rifiuti attualmente prodotti nell'esercizio delle attività del centro, sono dovuti principalmente alla manutenzione dei mezzi/impianti e alla gestione della discarica e degli impianti DP, RSU, RO e ingombranti. I quantitativi riportati nella **Tabella 22** sono relativi al 2016, mentre nella **Tabella 23** vengono elencate tutte le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotte comprese quelle derivanti dall'esercizio dell'attività di cernita e la selezione manuale di rifiuti ingombranti.

Lo smaltimento avviene direttamente in discarica per i rifiuti ammissibili, o affidato a soggetti autorizzati alle opportune attività di smaltimento o di recupero.

I rifiuti prodotti nel normale svolgimento delle attività all'interno del C.I.G.R.U. vengono sottoposti a controllo qualitativo secondo le modalità e le frequenze riportate nella tab. 20.

Si precisa che le caratterizzazioni dei rifiuti verranno aggiornate solo in caso di modifiche al ciclo produttivo tali da determinare variazioni nella natura del rifiuto prodotto o qualora intervengano aggiornamenti delle normative di riferimento. Di seguito un elenco dei rifiuti potenzialmente derivanti dalle attività complessivamente svolte nel C.I.G.R.U.

Eventuali altre tipologie di rifiuti rilevate nel corso delle operazioni di smontaggio dei rifiuti ingombranti e non ricomprese nella **Tabella 23**, potrebbero essere costituite ad esempio da pneumatici o parti di essi e piccoli RAEE.

CER	Descrizione	Quantità rilevata (anno 2016)	Frequenza	Modalità rilevamento
08.03.18	Toner	10 kg	all'occorrenza	visiva
13.02.05*	Olio Esausto	330 kg	all'occorrenza	visiva
16.06.01*	Batterie	320 kg	all'occorrenza	visiva
15.02.02*	Materiali assorbenti	25 kg	all'occorrenza	visiva
15.02.03	Carboni attivi	1.140 kg	all'occorrenza	visiva
16.01.04*	Veicoli fuori uso	10.150 kg	all'occorrenza	visiva / pesata
16.02.09*	Condensatori	46 kg	all'occorrenza	visiva
16.05.06*	Soluzioni di scarto da laboratorio	3 kg	all'occorrenza	pesata
16.10.02	Acque di lavaggio	467 ton	giornaliera	lettura contatore
17.04.05	Ferro e acciaio	32,92 ton	all'occorrenza	visiva / pesata
19.05.01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	25.447,34 ton	giornaliera	pesata
19.05.03	Compost fuori specifica	9.732,9 ton	giornaliera	pesata
19.12.02	Metalli ferrosi	86,90 ton	settimanale	visiva / pesata
19.07.03	Percolato	28.938,7 ton	giornaliera	lettura contatore/pesata
19.06.99	Biogas	7.917,846 ton	giornaliera	contatore
19.08.12	Fanghi acque reflue	4,30 ton	all'occorrenza	visiva
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	4.317,87 ton	giornaliera	pesata
20.03.07	Rifiuti ingombranti	1247,93 ton	giornaliera	pesata

Tabella 22 – Controllo quantità rifiuti prodotti

CER	Descrizione	Tipo di controllo	Finalità controllo	Frequenza	Modalità
09.03.18	Toner	Classificazione caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
13.02.05*	Olio Esausto	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
16.06.01*	Batterie	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
15.02.02*	Materiali assorbenti	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico
15.02.03	Carboni attivi	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico
16.01.04*	Veicoli fuori uso	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
16.02.09*	Condensatori	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico
16.05.06*	Soluzioni di scarto da laboratorio	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico
16.10.02	Acque di lavaggio	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	annuale	Controllo analitico
17.04.05	Ferro e acciaio	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.05.01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.05.03	Compost fuori specifica	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.06.99	Biogas	Composizione	Rispondenza D.M. 05/02/98	annuale	Controllo analitico
19.07.03	Percolato	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	semestrale	Controllo analitico
19.08.12	Fanghi acque reflue	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico
19.12.01	Carta e cartone	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.12.02	Metalli ferrosi	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.12.03	Metalli non ferrosi	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva

19.12.04	Plastica e gomma	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.12.07	Legno	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	visiva
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Classificazione e caratterizzazione rifiuto	Verifica rispondenza codice CER	all'occorrenza	Controllo analitico

Tabella 23 – Protocollo analitico rifiuti prodotti

7 GESTIONE DELL'IMPIANTO

7.1 Piano di controllo e manutenzione dell'opera di contenimento

Al fine di assicurare il controllo e la manutenzione dell'opera di contenimento al piede del sormonto, costituita da un continuo sistema di gabbioni in pietrame sorretto da una fondazioni di pali trivellati intestati all'interno del corpo di scarica esistente, vengono effettuati dei controlli con frequenze variabili delle strutture e dell'opera di sostegno in gabbioni.

Tali controlli, riportati nella tabella seguente, vengono registrati all'interno di un apposito modello del Sistema di Gestione Ambientale.

Tipo di controllo	Esecutore	Periodicità
Controllo visivo dello stato di conservazione delle caratteristiche tecniche delle gabbionate, in particolare la verticalità delle pareti	Personale interno	Semestrale
Controllo visivo della posizione dei gabbioni rispetto la configurazione di progetto	Personale interno	Semestrale
Ispezione per il controllo della funzionalità dell'opera idraulica di attraversamento	Ditta specializzata	Semestrale
Controllo visivo generale della struttura in c.a. e degli stati fessurativi	Personale interno	Annuale
Controlli a cura di personale specializzato sulla consistenza degli elementi strutturali e dell'eventuale presenza di lesioni, distacchi, cedimenti e deformazioni eccessive	Ditta specializzata	Quinquennale
Controlli a cura di personale specializzato sullo stato di degrado dei pali mediante prova di integrità da eseguirsi sui pali aggiuntivi eseguiti in fase di realizzazione dell'opera per poter effettuare la prova di carico assiale dei pali realizzati.	Ditta specializzata	Dopo i primi 5 anni poi in base ai risultati dell'ispezione con cadenza quinquennale o decennale.
Verifica dell'integrità, perpendicolarità ed eventuali deformazioni eccessive sia della piastra in calcestruzzo che della struttura sostenuta dalla presente fondazione con strumentazione topografica.	Ditta specializzata	Dopo i primi 5 anni poi in base ai risultati dell'ispezione con cadenza quinquennale o decennale.

Tabella 24 – Controllo dell'opera di contenimento

L'esito delle ispezioni effettuate dalle ditte esterne deve formare oggetto di uno specifico rapporto da conservare insieme alla relativa documentazione tecnica. A conclusione di ogni ispezione, inoltre, il tecnico incaricato deve, se necessario, indicare gli eventuali interventi a carattere manutentorio da eseguire ed esprimere un giudizio riassuntivo sullo stato d'opera.

Gli interventi effettuati verranno riepilogati nel PMC annuale.

Tipo di manutenzione	Descrizione	Esecutore	Periodicità
Pulitura e rimozione	Pulitura e rimozione del calcestruzzo ammalorato e/o di sostanze estranee accumulate sulla superficie dell'elemento strutturale mediante spazzolature, idrolavaggi o sabbiature a secco. Lavorazioni superficiali specifiche con l'uso di malte, vernici e/o prodotti specifici.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati e comunque ogni 20 anni.
Consolidamento terreno	Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Realizzazione sottofondazioni	Realizzazione di sottofondazioni locali o globali a sostegno del sistema di fondazione e della struttura.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Intervento per anomalie di corrosione	Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri mancanti.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Intervento per anomalie di fessurazione	Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite l'utilizzo di resine, malte specifiche per il ripristino del cls, vernici.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Rinforzo elemento	Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Riparazione e ripresa delle lesioni	Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti; tali trattamenti saranno eseguiti dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata o meno.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Ripristino configurazione statica	Interventi di consolidamento e di ripristino linearità e/o orizzontalità dell'elemento strutturale deformato, anche mediante l'applicazione di elementi aggiuntivi di sostegno.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati.
Ripristino integrità dei gabbioni	Riparare eventuali piccole rotture delle maglie dei gabbioni e ripristinarne la continuità; ripristinare i riempimenti di materiale arido eventualmente in disordine e le superfici verdi eventualmente deterioratesi.	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati e comunque con cadenza annuale
Ripristino integrità dei gabbioni	Riparare eventuali rotture delle maglie dei gabbioni, sostituire interamente conci di gabbioni andati perduti e ripristinarne la continuità; ripristinare la officiosità delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'attraversamento stradale	Ditta specializzata	Quando necessario sulla base dei controlli effettuati e comunque con cadenza triennale

Tabella 25 – Manutenzione dell'opera di contenimento

7.2 Controllo fasi critiche e manutenzione

Il controllo delle fasi critiche viene effettuato secondo le modalità di seguito riepilogate,

Impianto Discarica	Modalità	Frequenza	Tipo di intervento (all'occorrenza)
Verifica infiltrazioni acque piovane (bordo guaina/coni pozzi d'ispezione)	Controllo visivo	Settimanale	Interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni
Verifica stato della recinzione	Controllo visivo	Mensile	Interventi per il ripristino dell'integrità
Stato delle superfici di discarica	Controllo visivo	Settimanale	Eliminazione di contropendenze/avvallamenti
Controllo livelli laghi di raccolta del percolato	Controllo visivo	Giornaliera	Intervento di ditta esterna per prelievo percolato

Tabella 26 – Controllo sulle fasi critiche di gestione discarica

SISTEMI DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DEI REFLUI				
Sezione di trattamento	Punto di controllo	Modalità di controllo	Frequenza	Tipo di intervento (all'occorrenza)
STOCCAGGIO PERCOLATO	Laghi in HPDE	Controllo visivo della tenuta dei teli di impermeabilizzazione	Annuale/semestrale(*)	Interventi per il ripristino dell'impermeabilità
	Vasche in c.a	Controllo visivo verifica integrità	Mensile	Interventi per il ripristino dell'impermeabilità
	Sistema pompaggio percolato	Controllo visivo funzionamento	Semestrale	Sostituzione pompa
EVAPOCONCENTRATORE	Linea scarico concentrato	Misurazione densità concentrato	Mensile	Regolazione tempi di scarico
	Sezione di evapoconcentrazione	Rilevazione temperatura e pressioni di esercizio	Giornaliera	Decapaggio
IMPIANTO DI LAVAGGIO CON PRETRATTAMENTO ACQUE	Griglie e vasche	Controllo visivo stato di pulizia	Mensile	Pulizia
RACCOLTA REFLUI DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO FORSU/RSU	Fossa di Scarico	Controllo visivo integrità	Mensile	Interventi per il ripristino dell'impermeabilità
SEZIONE BIOLOGICA A FANGHI ATTIVI	Pozzetto di controllo	Campionamento ed analisi dello scarico tramite laboratorio esterno	Secondo quanto riportato nella tab. 16	Regolazione dei processi
SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	Caditoie e fognature	Controllo visivo	Settimanale	Pulizia caditoie e ispezione fognature
IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA	Vasca di sedimentazione	Controllo visivo livello sedimenti	Mensile	Spurgo vasca prima pioggia
VASCA PRIMA PIOGGIA	Parti elettromeccaniche	Controllo visivo funzionamento	Mensile	Sostituzioni parti danneggiate

Tabella 27 – Manutenzione sui sistemi di depurazione e trattamento dei reflui

(*) La frequenza per la verifica della tenuta dei teli di impermeabilizzazione dei laghi di emergenza per lo stoccaggio di percolato sarà in funzione della presenza o meno di percolato nei laghetti stessi.

7.3 Controllo di processo di biostabilizzazione (FO e FORSU)

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, è previsto il controllo di alcuni parametri dei rifiuti e dei processi, come di seguito riportato.

TIPO DI CONTROLLO	OPERATORE	MODALITÀ ESECUZIONE	FREQUENZA	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Rapporto C/N matrice in ingresso	Laboratorio esterno	Biomassa in ingresso (FORSU)	Bimestrale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		1 campione per le vasche FORSU (3-4)		
Temperatura	Personale interno	Sonda portatile In 3 punti(ogni 10 metri circa)	Settimanale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		Tutte le vasche		
Umidità iniziale	Laboratorio esterno	Biomassa in ingresso (FORSU)	Bimestrale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		1 campione per le vasche FORSU (3-4)		
Umidità finale	Laboratorio esterno	Biomassa in uscita	Bimestrale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		1 campione per ogni vasca (1,2,3 e 4)		
Indice Respirimetrico Dinamico Reale	Laboratorio esterno	Biomassa in uscita (FORSU)	Bimestrale per il primo, successivamente anno e semestrale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		1 campione per ogni vasca (3 e 4)		
Indice Respirimetrico Dinamico Reale	Laboratorio esterno	Biomassa in uscita (FOS)	Semestrale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.
		1 campione per ogni vasca (1 e 2)		
Manutenzione e taratura dei sistemi di controllo del processo di biostabilizzazione	Laboratorio esterno	Taratura sonda termica	biennale	Cartaceo/informatico; trasmissione su richiesta formale.

Tabella 28 – Controllo di processo

Sulla base dei risultati del monitoraggio sarà modulata la frequenza di rivoltamento, l'intensità dell'insufflazione ed il tempo di permanenza per ogni singola vasca.

7.4 Pericoli di incidenti rilevanti (SEVESO)

L'impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs.334/99 (attuazione della Direttiva 96/82/CE – SEVESO bis), in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I del sopracitato decreto legislativo in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite. Si precisa che tali sostanze non

possono essere presenti nel processo come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

7.5 Indicatori di prestazione

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività sull'ambiente, sono di seguito definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali indicatori sono rapportati con l'unità di produzione (ton di rifiuto movimentata).

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente, sarà riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Valore limite	Modalità di calcolo	Registrazione
Indice di consumo specifico di energia elettrica	KW/h o MW/h	annuale		Controllo e registrazione delle bollette dell'Ente Gestore	Cartaceo/Informatico
Indice di consumo specifico di acqua per il depuratore	m3	annuale		Controllo e registrazione delle bollette dell'Ente Gestore	Cartaceo/Informatico
Indice del processo di compostaggio	Misurazione dell'indice respirometrico dinamico potenziale dell'ammendante compostato prodotto	semestrale	1.000 mg/Kg S.V. h	UNI TS 11184:2006	Rapporto di prova
Indice del processo di biostabilizzazione	Misurazione dell'indice respirometrico dinamico reale del FOS	semestrale	1.000 mg/Kg S.V. h	UNI TS 11184:2006	Rapporto di prova
Percentuale di ammendante compostato prodotto	Rapporto in peso tra ammendante prodotto e rifiuti trattati biologicamente	annuale		Rapporto in peso	Cartaceo/Informatico
Quantità dei rifiuti prodotti dal processo di compostaggio (rifiuti famiglia dei 1905)	Ton di rifiuti prodotti dal processo di compostaggio	annuale		Registro carico/scarico	Cartaceo/Informatico
Quantitativo di percolato 190703 prodotto	Ton	annuale		Registro carico/scarico	Cartaceo/Informatico

Tabella 29 – Monitoraggio degli indicatori di performance

8 RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione e controllo del presente Piano.

Soggetti	Funzione	Tipologia di attività
FERMO ASITE S.u.r.l.	Gestore del C.I.G.R.U.	Responsabilità esecuzione attività previste nel Piano
ASJA	Gestione dell'impianto biogas	Manutenzione pozzi biogas e conduzione impianto recupero energetico
ARGO GROUP s.c.a.r.l. EMENDO s.r.l.u. Studio Tecnico Geometra S. ANTOGNOZZI ECOCHÉM s.r.l. Consulchimica Ambiente s.r.l. Analisi Control S.r.l.	Società terza contraente	Esecuzione di parte dei controlli previsti nel piano
Provincia di Fermo	Autorità Competente	Autorizzazione
Provincia di Fermo ARPAM	Ente di controllo	Esecuzione delle verifiche

Tabella 30 - Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

8.1 Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste nel presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terza contraente.

Tipo di indagine	Ditta terza	Frequenza
Controllo qualità acque superficiali	ARGO GROUP s.c.a.r.l.	Trimestrale
Controllo qualità acque sotterranee		Trimestrale
Controllo qualità percolato		Trimestrale
Controllo qualità aria		Mensile
Verifica limiti acque di scarico		Semestrale
Verifica limiti emissioni in atmosfera		Annuale
Qualità del biogas ed emissioni impianto biogas	ECOCHÉM s.r.l.	Annuale
Monitoraggio emissioni biogas	EMENDO s.r.l.u. Analisi Control S.r.l.	Semestrale

Tabella 31 - Attività a carico di società terze contraenti

Il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti dall'azienda (specifica del giorno e delle singole indagini), sarà fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9 MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

La manutenzione dei vari macchinari usati all'interno dell'impianto viene programmata e controllata attuando la procedura IDL 630.1 "Taratura interna degli strumenti" del sistema di gestione ambientale EMAS di cui la FERMO ASITE è dotata. Nell'ambito dell'impianto sono presenti strumentazioni che permettono un controllo ed un monitoraggio continuo di alcuni parametri ambientali, quali i dati della stazione pluviometrica, nonché la temperatura dei biofiltri e dei termoreattori. Per quanto concerne i monitoraggi effettuati da laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati sarà garantita, quando possibile, da certificazioni di settore (laboratori accreditati).

10 ODORI

Per gli impianti di trattamento rifiuti il tema degli odori assume particolare rilevanza, in quanto l'emissione di composti volatili potenzialmente maleodoranti è in generale intrinseca alle diverse fasi di gestione e trattamento dei rifiuti.

L'azienda, come descritto nella documentazione tecnica allegata, ha in progetto la realizzazione di interventi volti a ridurre i possibili impatti odorigeni: realizzazione di una vasca chiusa per la raccolta del percolato di discarica, trasferimento dello scarico dei rifiuti organici in una fossa chiusa. Per la verifica dell'adeguatezza delle misure adottate è stato predisposto uno specifico monitoraggio olfattometrico sui punti indicati nella planimetria allegata, secondo le modalità descritte nel Piano di gestione degli odori.

11 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

11.1 Validazione dei dati

Le società terze che sono certificate e/o sono laboratori accreditati, che presentano i vari dati inerenti le misurazioni di monitoraggio, validano i dati mediante la presentazione di report. A sua volta la FERMO ASITE, anch'essa certificata EMAS, analizza i dati presentati validandone il contenuto nell'ambito della propria Dichiarazione Ambientale.

11.2 Gestione e presentazione dei dati

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi eseguiti, saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni. I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale.

A seguito della entrata in vigore della nuova autorizzazione, il calendario degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sarà inviato entro il 31 dicembre di ogni anno non solo alle Autorità competenti, ma anche ai due comuni limitrofi: Ponzano di Fermo e Monterubbiano.

Entro il 31 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA; di cui il Piano di Monitoraggio è parte integrante.

Tale documentazione sarà inviata alle Autorità Competenti e ai due Comuni interessati; viste le perplessità e le difficoltà legate alla lettura dei dati all'interno del PMC, per i due Comuni verrà predisposto anche un documento di sintesi, facilmente leggibile, relativo alla sola qualità dell'aria.

Infine, per mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla qualità dell'aria, l'impresa pubblicherà sul proprio sito web i dati dei monitoraggi effettuati, entro 60 giorni dalla data di fine campionamento.

ALLEGATO 1 - PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI

➤ AZIONI E SCADENDE

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non é possibile per ridurle, è stato previsto uno specifico Piano di Gestione degli odori, che verrà periodicamente riesaminato sulla base dei risultati ottenuti, e di eventi odorigeni identificati (ad esempio in presenza di segnalazioni), nell'ambito del sistema di gestione ambientale aziendale.

Mentre le analisi chimiche previste per il monitoraggio della qualità dell'aria consentono di determinare la concentrazione di alcune sostanze responsabili dell'emissione odorigena, con l'olfattometria dinamica UNI EN 13725:2004) si quantifica la concentrazione di odore nei campioni prelevati.

L'obiettivo è quindi quello di caratterizzare l'emissione odorigena al momento della misura, rilevando l'impatto olfattivo delle emissioni presso i recettori individuati, ossia determinare la loro esposizione all'odore eventualmente emesso dall'impianto o da altre sorgenti diverse, ma presenti sul territorio.

I recettori saranno gli stessi utilizzati per il monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare per il monitoraggio delle molecole traccianti delle emissioni odorigene.

➤ PROTOCOLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ODORI

Il monitoraggio degli odori verrà eseguito con il metodo dell'olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004), che permette di determinare la concentrazione puntuale di odore (ouE/m³) sui recettori individuati.

I ricettori sono stati individuati nell'intorno dell'istallazione, in modo da monitorare il livello di immissione odorigena derivanti dalle sorgenti puntuali areali e diffuse, già individuate nel "Piano di monitoraggio e Controllo".

Il monitoraggio verrà effettuato con **frequenza semestrale** (in inverno e in estate) almeno per i primi 2 anni; qualora i risultati ottenuti non si discostino dalle informazioni deducibili dalle altre indagini effettuate e dalla "Valutazione previsionale di impatto atmosferico" nell'ambito del procedimento di VIA, sarà possibile ridurre la frequenza ad una volta all'anno, in concomitanza del monitoraggio della qualità dell'aria.

Ad ogni modo il calendario preciso con l'inizio e la fine della campagna di monitoraggio, verrà comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente a tutti i controlli previsti nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo dell'Istallazione.

La prima campagna di misura verrà effettuata entro 60 gg dal rilascio della autorizzazione per avere una valutazione della situazione ante operam e capire l'effetto degli interventi mitigativi proposti.

Simultaneamente al monitoraggio, verranno registrati i dati meteo dalla stazione collocata presso lo stabilimento.

Punto di controllo	Identificazione	Ricettore	Metodica	Frequenza	Registrazione	Reporting
AR 0	Lungo il fosso Catalini, a ovest della discarica	Esterno	UNI EN 13725:2004	Semestrale Annuale	Rapporto di prova	Annuale
AR 1	In prossimità del Recettore 1	Esterno	UNI EN 13725:2004	Semestrale Annuale	Rapporto di prova	Annuale
AR 2	versante est della discarica, lungo la strada di accesso	Esterno	UNI EN 13725:2004	Semestrale Annuale	Rapporto di prova	Annuale

➤ **PROTOCOLLO DI RISPOSTA IN CASO DI EVENTI ODORIGENI IDENTIFICATI**

Per la concentrazione di odore in aria ambiente la legislazione nazionale non stabilisce limiti di riferimento (valori limite di qualità dell'aria); per stabilire un livello di guardia applicabile nel contesto ambientale nel quale opera l'intera installazione, sarà quindi fondamentale ricreare un andamento generale al quale poter fare riferimento utilizzando i dati a disposizione:

- “Valutazione previsionale di impatto atmosferico” (Prot. 192/18 VIATM del 28/09/2018);
- stime dell'impatto odorigeno ottenuto dalle campagne di monitoraggio;
- risultati ottenuti dai monitoraggi delle sostanze chimiche odorigene, traccianti o surrogati dell'odore.

Nel caso di eventi odorigeni identificati, l'azienda dovrà intervenire nell'immediato in modo da identificare la sorgente ed eliminare l'anomalia a livello di processo.

Se ritenuto opportuno, per valutare l'efficacia dell'azione correttiva intrapresa, si procederà a ripetere il monitoraggio.

➤ **PROGRAMMA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEGLI ODORI INTESO A IDENTIFICARNE LA O LE FONTI; CARATTERIZZARE I CONTRIBUTI DELLE FONTI; ATTUARE MISURE DI PREVENZIONE E/O RIDUZIONE.**

Il monitoraggio proposto non è finalizzato a caratterizzare le sorgenti odorigene; i risultati ottenuti verranno invece utilizzati per verificare l'eventuale contributo, a livello di impatto odorigeno, dell'installazione sul territorio.

Ad ogni modo, considerando tutte le possibili fonti di odore legate all'intero processo svolto all'interno del C.I.G.R.U, si riepilogano di seguito tutte le misure preventive e/o di riduzione previste dall'azienda:

- Sostituzione delle porte ad azionamento manuale con nuove porte elettriche ad azione rapida a tenuta di odore e con apertura e chiusura automatizzata;

- Spostamento del trattamento dei rifiuti organici presso impianto TMB che ha caratteristiche tali da garantire il contenimento degli odori ed il confinamento dello scarico e delle lavorazioni;
- Modifica del punto di emissione legato allo stoccaggio della fossa di scarico degli RSU e della FORSU con sua implementazione e trattamento degli odori tramite biofiltrazione (in luogo del solo filtrazione a maniche)
- Eliminazione delle fosse di scarico del concentrato del depuratore su corpo discarica esistente a cielo aperto, e utilizzo del fronte di abbancamento dei rifiuti solidi per la reimmissione;
- Utilizzo dei laghetti di stoccaggio del percolato solo in condizioni di emergenza in quanto sarà realizzato una nuova vasca chiusa incremento armato gettato in opera come invaso preliminare e preferenziale;
- Ampliamento del biofiltro denominato E6 per la gestione e depurazione delle arie esauste provenienti dall'impianto di trattamento FORSU (maturazione e raffinazione e dalle fosse di stoccaggio RSU e FORSU)
- Eliminazione e chiusura di elementi emergenti dalla discarica costituiti da pozzi biogas e pozzi percolato in disuso con lo scopo di evitare la dispersione in ambiente di composti metanici e dei gas di discarica favorendo la depressione del corpo discarica.