Pianta



Prima dell'esecuzione dei lavori sarà onere dell'impresa la verifica delle quote dello stato di fatto e la compatibilità con le quote delle opere di progetto, senza che ciò possa dar luogo a maggiori o ulteriori compensi a insindacabile giudizio della Direzione Lavori

Nota: *I tratti interrati delle tubazioni di processo sono da intendersi in PEAD PN16*
I tratti fuoriterra delle tubazioni di processo sono da intendersi in AISI304

LEGENDA FLUSSI

- *Linea Fanghi*
- *Linea aria esausta*

LEGENDA

- p.c. +9.20 — Quota in pianta
- +9.20 — Quota in sezione
- Terreno

Sezione B - B



Prospetto Sud



Sezione A - A





CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
Via della Repubblica n. 24 - 63100 Ascoli Piceno
Servizio Idrico Integrato

COMUNE DI FERMO

Progetto di fattibilità impianto essiccamento Basso
Tenna

INTEGRAZIONI

elaborato:	titolo:	scala
ALL.3	**ZONA GRIGIA: RACCOLTA FANGHI DISIDRATATI**	1:100
data: Ottobre 2018		

I PROGETTISTI:

Ing. Enrico Maria Battistoni
INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Comporso, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9182094 - fax 071-9189580
e-mail: info@ingegneriaambiente.it

Ing. Amedeo Grilli
Via Peranzoli, 16 - 63900 Fermo (FM)
tel/fax 0734-225650
e-mail: ingegneriagr@virgilio.it

VISTO:
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO TECNICO
Arch. Ferdinando Annibale Gozzi

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO CARNEVALI

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
0	Ottobre 2018	Ottobre 2018
1	Ottobre 2018	Ottobre 2018
2	Ottobre 2018	Ottobre 2018
3	Ottobre 2018	Ottobre 2018

CODICE PROGETTO: CCDY18	CODICE COMMESSA:	IDENTIFICATIVO AATO: